

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.



Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№953-987

(от) «11» қыркүйек (сентября) 2024 жыл (год)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы
 (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, учаске (цех, участок)
 КГУ «Хлебодаровская общеобразовательная средняя школа», Актюбинская область, Мартукский район, с. Сарыжар, ул. Жеңіс, 15
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М инв. №102513 атауы, маркасы, мұқаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) РК-10-01-230783, до 07.08.2025 берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года № 26831 атап өтіңіз /перечислить
7. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
 - а) ауданы (площадь) общий - 592,9 м²;
 - в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)-

Өлшеулер нәтижелері

(Результаты замеров)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты/Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты/Время суток проведения измерений	Ауа температурасы оС Температура воздуха оС		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %		Ауаның қозғалыс жылдамдығы Скорость движения воздуха не бо лее м/с		Ескертуге Примечание
					өлшенген измеренная	Нормалар бойынша өнтайлы/рұқсат етілген/оптимал ная/допустимая по	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша өнтайлы/рұқсат етілген/оптимал ная/допустимая по			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
953.	1.	Начальный класс №1	IIб	день	21,6	18-28	45,9	не более 65	0,04	0,1	-
954.	2.	Начальный класс №2			22,9	18-28	42,6	не более 65	0,03	0,1	-
955.	3.	Начальный класс №3			23,5	18-28	43,0	не более 65	0,03	0,1	-
956.	4.	Начальный класс №4			20,4	18-28	41,8	не более 65	0,02	0,1	-
957.	5.	Начальный класс №5			21,8	18-28	45,7	не более 65	0,04	0,1	-
958.	6.	Начальный класс №6			22,6	18-28	44,6	не более 65	0,03	0,1	-
959.	7.	Начальный класс №7			23,5	18-28	42,9	не более 65	0,02	0,1	-
960.	8.	Начальный класс №8			21,7	18-28	49,2	не более 65	0,04	0,1	-
961.	9.	Начальный класс №9			20,4	18-28	41,2	не более 65	0,03	0,1	-
962.	10.	Начальный класс №10			22,5	18-28	43,9	не более 65	0,02	0,1	-
963.	11.	Кабинет химии			21,6	18-28	40,2	не более 65	0,02	0,1	-
964.	12.	Кабинет биологии			23,5	18-28	45,8	не более 65	0,03	0,1	-
965.	13.	Кабинет информатики			22,4	18-28	47,0	не более 65	0,03	0,1	-
966.	14.	Кабинет информатики			21,8	18-28	41,2	не более 65	0,02	0,1	-
967.	15.	Кабинет казахского языка			20,6	18-28	42,6	не более 65	0,03	0,1	-
968.	16.	Кабинет русского языка			23,6	18-28	45,3	не более 65	0,04	0,1	-
969.	17.	Кабинет английского языка			21,5	18-28	42,9	не более 65	0,03	0,1	-
970.	18.	Кабинет НВП			22,9	18-28	41,5	не более 65	0,03	0,1	-

971.	19.	Кабинет истории			21,5	18-28	42,6	не более 65	0,03	0,1	-
972.	20.	Кабинет физики			22,6	18-28	41,8	не более 65	0,02	0,1	-
973.	21.	Кабинет математики			23,9	18-28	43,9	не более 65	0,03	0,1	-
974.	22.	Кабинет географии			20,4	18-28	52,1	не более 65	0,04	0,1	-
975.	23.	Кабинет психолога			21,5	18-28	40,6	не более 65	0,02	0,1	-
976.	24.	Учебный кабинет №1			23,8	18-28	47,8	не более 65	0,03	0,1	-
977.	25.	Учебный кабинет №2			22,6	18-28	42,3	не более 65	0,02	0,1	-
978.	26.	Учебный кабинет №3			21,5	18-28	41,0	не более 65	0,03	0,1	-
979.	27.	Учебный кабинет №4			20,4	18-28	46,9	не более 65	0,04	0,1	-
980.	28.	Учебный кабинет №5			21,8	18-28	42,3	не более 65	0,02	0,1	-
981.	29.	Учебный кабинет №6			22,6	18-28	48,5	не более 65	0,04	0,1	-
982.	30.	Библиотека			21,3	18-28	43,2	не более 65	0,03	0,1	-
983.	31.	Спортзал			20,1	18-28	41,2	не более 65	0,02	0,1	-
984.	32.	Актный зал			21,3	18-28	40,6	не более 65	0,03	0,1	-
985.	33.	Медицинский кабинет			21,4	18-28	43,2	не более 65	0,04	0,1	-
986.	34.	Мастерская			23,6	18-28	41,5	не более 65	0,02	0,1	-
987.	35.	Столовая			21,9	18-28	45,9	не более 65	0,03	0,1	-

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Утегенова А.Е.

Қолы, (подпись)



Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артықбаева А.И.

Қолы, (подпись)

Мер орны
Место печати

Хаттама 2-данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА