

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 кв. 66 п «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. 66	Нысанның БҚСЖ бойынша коды – Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысаны медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

**Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений освещенности
№486-520**

(от «15» наурыз (марта) 2024 жыл (год))

1. Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы
(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, учаске (цех, участок) КГУ
«Хлебодаровская общеобразовательная средняя школа», Актюбинская область, Мартукский район, с.Сарыжар, ул. Жеңіс, 15
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
4. Фотоэлектрлік люксметр типі
(Фотоэлектрический люксметр типа) (мүкаммал) (инвентарный)
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, инв. №026523
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) РК-11-01-230035, до 07.08.2024
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі
нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года № 26831 атап өтіңіз /перечислить
7. Жабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің (өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген) орналасуы және өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)
8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері
(Результаты измерения искусственной освещенности)

Тіркеу нөмірі Registration number	Кескін бойынша нүкте нөмірі Point number according to sketch	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды Разряд, подразряд работы	Тәулікті өлшеу жүргізілетін уақыты Время проведения замеров	Бөлме ішіндегі табиғи жарық Естественная освещенность внутри помещения								Сыртқы жарық Наружная освещенность	ТЖК орташа мәні КЕО среднее значение
					Жоғары жарықтану кезінде При верхнем освещении		Бүйірінен жарық түсіру кезінде При боковом освещении		Құрастырылған жарықтану кезінде комбинированном освещении					
					ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
486.	1.	Начальный класс №1	B-1,5	09 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	-	-	-	-	526	0,7	10000	5,3		
487.	2.	Начальный класс №2			-	-	-	-	489	0,7	10000	4,9		
488.	3.	Начальный класс №3			-	-	-	-	426	0,7	10000	4,3		
489.	4.	Начальный класс №4			-	-	-	-	415	0,7	10000	4,2		
490.	5.	Начальный класс №5			-	-	-	-	548	0,7	10000	5,5		
491.	6.	Начальный класс №6			-	-	-	-	369	0,7	10000	3,7		
492.	7.	Начальный класс №7			-	-	-	-	654	0,7	10000	6,5		
493.	8.	Начальный класс №8			-	-	-	-	423	0,7	10000	4,2		
494.	9.	Начальный класс №9			-	-	-	-	528	0,7	10000	5,3		
495.	10.	Начальный класс №10			-	-	-	-	417	0,7	10000	4,2		
496.	11.	Кабинет химии			-	-	-	-	502	0,7	10000	5,0		
497.	12.	Кабинет биологии			-	-	-	-	469	0,7	10000	4,7		
498.	13.	Кабинет информатики			-	-	-	-	489	0,7	10000	4,9		

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Утегенова А.Е.

Қолы, (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Артықбаева А.И.

Қолы, (подпись)

Мөр орны

Место печати



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА