

720

Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

Государственный орган, назначивший проверку

Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Акт о назначении проверки

№ 14, 08.04.2024

Наименование проверяемого субъекта

Коммунальное государственное учреждение "Хлебодаровская общеобразовательная средняя школа" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"

ИНН/БИН проверяемого субъекта

970440002388

Наименование проверяемого объекта

Хлебодаровская общеобразовательная средняя школа

Адрес места нахождения

Актыбинская область, Мартукский район, Сарыжар, Женис (улица), 15

№ п/п	Перечень требований	Не соответствует требованиям
1	2	3
1	Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ	
2	Наличие и соответствие инструкции, устанавливающей для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим	
4	Допуск к работе работников после прохождения противопожарного инструктажа, обучения по вопросам пожарной безопасности	
5	Наличие должностного лица ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта	
6	Расположение дежурного персонала в помещениях, в которых имеется телефон и ведется в произвольной форме журнал учета оставшихся в здании на ночь людей. Наличие в помещениях дежурного персонала организаций у мест размещения телефонов, планов эвакуации, инструкций о мерах пожарной безопасности, табличек с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112". Наличие у дежурного персонала при себе комплекта ключей от всех замков дверей здания, согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей (обеспечиваются биркой с надписью о его принадлежности к замку) в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания	
7	Наличие специального журнала или автоматизированной системы по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения	
8	Наличие и соответствие планов эвакуации людей на случай возникновения пожара	
9	Обеспеченность знаками пожарной безопасности в помещениях, зданиях, сооружениях, оборудования с повышенной пожарной опасностью, а также указателей мест размещения источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов) в соответствии с требованиями документов по стандартизации, документов в области архитектуры, градостроительства и строительства	
10	Наличие у обслуживающего или дежурного персонала зданий для проживания людей, объектов с массовым пребыванием людей электрических фонарей на случай отключения электроэнергии	

11	Осуществление руководителями организаций объектов с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме	
14	Содержание в исправном состоянии и доступными для проезда пожарной техники дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, технологическим установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения	
16	Недопущение размещения (складирования) каких-либо предметов, конструкций, строений в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также использования их для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений	
17	Наличие противопожарных расстояний	
20	Недопущение разведения костров, сжигание отходов и тары на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений	
23	Очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и горючих материалов	
24	Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов	
28	Размещение на дверях эвакуационных выходов из помещений, зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках информации об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон	
29	Наличие, содержание в исправном рабочем состоянии, а также соответствие проектной документации установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, клапанов, люков и заполнений проемов в противопожарных преградах, помещений зданий и сооружений, средств защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения людей, а также пожаробезопасных зон	
31	Наличие в зданиях, сооружениях и наружных технологических установках, предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты	
32	Осуществление осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год. Наличие журнала эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон	
33	Осуществление ревизии молниезащитных устройств	
36	Наличие и содержание в исправном состоянии устройств для самозакрывания дверей в зданиях и сооружениях. Недопущение установки приспособлений, препятствующих свободному закрыванию противопожарных дверей, противодымных устройств (занавесов, экранов, штор)	
37	Недопущение устройства на лестничных клетках, площадках и коридорах кладовых (подсобные помещения), а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, горючих материалов	
38	Наличие огнезащитной обработки и покрытий строительных конструкций, горючих отделочных теплоизоляционных материалов, деревянных конструкций, воздуховодов, металлических опор и эстакад и осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) с подтверждением огнезащитной эффективности (для металлических конструкций в соответствии с национальным техническим регламентом)	
39	Обеспечение закрытия на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей. Наличие на твердых указанных помещениях информации о месте хранения ключей, к которым обеспечивается круглосуточный доступ	
40	Недопущение использования и применения подвалов, цокольных этажей, чердаков, технических этажей и помещений вентиляционных камер не по целевому назначению	

41	Очистка от мусора и предметов приемков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий, сооружений и строений, открывание запоров на окнах изнутри без ключа	
42	Недопущение устройства решеток на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений объектов уголовно-исполнительной системы и специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров)	
44	Недопущение остекления балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам	
45	Недопущение изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам, средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией)	
46	Недопущение хранения и складирования в подвальных и цокольных этажах, чердаках, технических этажах и помещениях, вентиляционных камерах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлюлозы и взрывопожароопасных горючих веществ и материалов	
47	Недопущение снятия предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а также дверей, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	
48	Недопущение загромождения и закрывания проходов к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также к местам крепления спасательных устройств	
50	Недопущение одновременного пребывания 50 человек и более в помещениях с одним эвакуационным выходом	
51	Наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. Осуществление эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей в соответствии с требованиями документов по стандартизации	
52	Уплотнение строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры, а также перерывы противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями	
53	Осуществление изменения функционального назначения, проведения капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий, сооружений и строений по утвержденной документации	
54	Наличие, содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений	
55	При эксплуатации бытовых газовых приборов недопущение размещения мебели и горючих материалов на расстоянии менее 0,2 метра по горизонтали до ближайшей вертикальной поверхности и менее 0,7 метра по вертикали до ближайшей нависающей над ней горизонтальной поверхности этих изделий	
56	Наличие на объекте сертификатов (деклараций) по подтверждению соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	
57	Недопущение в зданиях с высотой-rise более 1 этажа нарушений конструкций дымоотводящих вертикальных диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа	
59	Обеспечение при эксплуатации соблюдения путей и выходов соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по стандартизации, документов в области архитектуры, градостроительства и строительства (в том числе по освещенности, звуку, свету, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также указателей на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	

60	Устройство дверей на путях эвакуации, открывающимися свободно и по направлению выхода из здания (за исключением помещений классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений категории "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности, кладовых площадью не более 200 квадратных метров, санитарных узлов.) выходов на площадки лестниц 3-го типа)	
61	Обеспечение возможности людям, находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	
62	Содержание в исправном состоянии и световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода", используемые на путях эвакуации	
63	Обеспечение автоматического включения эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения	
64	Недопущение устройства препятствий, сужающих проектные размеры эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков), а также закрывания (заваривания) дверей эвакуационных выходов	
65	Недопущение устройства на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанное устройство	
66	Недопущение при отделке помещений материалов, несоответствующих классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов, стен, потолков, лестниц и лестничных маршей на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости	
67	Недопущение фиксации и закрывания дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их сдвиг	
68	Недопущение остекления и закрывания воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках	
69	Недопущение замены армированного стекла обычным в остекленных дверях и фрамуг	
71	Наличие эвакуационных проходов к лестничным клеткам и путям эвакуации при расстановке оборудования в помещении	
72	Крепление к полу ковров, ковровых дорожек, покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием людей	
74	Недопущение использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции завода-изготовителя, электрических приемников с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией	
75	Недопущение использования при передаче электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты электрооборудования, изготовленного заводом-изготовителем, в том числе поврежденных и не соответствующих требованиям кабельных изделий, а также недопущение эксплуатации электрооборудования	
76	Недопущение применения при нагревательных приборах при отсутствии или неисправности терморегулирующих предохранительных конструкций	
77	Недопущение использования при нагревательных приборах, электронагревательных приборах без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дверей), обеспечивающих безопасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено конструкцией нагревательного прибора	
78	Недопущение применения при нагревательных приборах, электронагревательных приборах, имеющих в конструкции нагревательный элемент, самодельных аппаратов защиты от перегрева и отключения от сети	


79	Недопущение при эксплуатации электрических установок размещения (складирование) пожароопасных и (или) взрывопожароопасных веществ и материалов у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры, а также в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств размещения помещений для хранения, в том числе электротехнического оборудования, запасных частей, смесей с горючими жидкостями и баллонов с газами	
81	Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств при вводе в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, но не реже одного раза в три года	
82	Монтаж всех токопроводящих частей, распределительных устройств, аппаратов и измерительных приборов, а также предохранительных устройств разрывного типа, рубильников, пусковых аппаратов и приспособлений электроустановок только на негорючих основаниях	
83	Выполнение соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов	
84	Выполнение соединения и ответвления проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, в соединительных и ответвительных коробках, изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. Обеспечение соединительных и ответвительных коробок защитными крышками	
85	Удаление продуктов горения от теплогенерирующих аппаратов за пределы зданий и сооружений через специально предназначенные для этих целей дымовые каналы. Недопущение использования в качестве дымовых каналов воздуховоды системы вентиляции	
86	Наличие в конструкции дымового канала технологических отверстий для периодической их очистки от сажи	
87	Наличие на полу из горючих материалов под топочной дверкой теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, предохраняющего металлического листа размером не менее 0,5 х 0,7 метра без отверстий, располагаемого перед топочным отверстием вдоль печи	
88	Размещение аппарата, работающего на жидком топливе, в металлический поддон, вмещающий при аварийном разливе весь объем топлива, находящийся в топливном баке	
89	Наличие на теплогенерирующих аппаратах, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе, исправных дверей и установленные нормами противопожарные разрывы (перегородки) от горючих конструкций. Наличие на топливопроводе около каждой форсунки отопительных котлов и теплогенераторных установок не менее двух вентилей: один – у топлив, другой – у емкости с топливом	
90	Осуществление работ по ремонту и техническому обслуживанию, а также, при необходимости, проинструктированных с мерах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов	
91	Недопущение к эксплуатации неисправных печей и отопительных приборов	
92	Недопущение при эксплуатации теплогенерирующих аппаратов: 1) работы на аппарате с нарушенной герметичностью топливопроводов и при неисправном запорном клапане на нем, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплогенерирующим аппаратом, неисправными дымоходами, электродвигателями и аппаратами защиты, а также при отсутствии топливной защиты электродвигателя и неисправностях; 2) работы на аппарате с открытыми топливными баками; 3) установки ограждения из материалов группы горючести Г3-Г4 около аппарата и расходных баков; 4) отогревания топливопроводов открытым пламенем; 5) зажигание рабочей смеси паров топлива (жидкого) регулированием зазоров между электродами свечей при работе на теплогенерирующем аппарате; 7) оставления работающих теплогенерирующих аппаратов без присмотра или поручение присмотра за ними детям. Очистка дымовых труб, дымоходов и элементов отопительных печей и котлов от сажи и копоти перед началом, а также в течение отопительного сезона	

93	Недопущение при эксплуатации центральных котельных, предназначенных для отопления организаций и жилых домов в населенных пунктах: 1) хранения жидкого топлива в не предназначенных для этих целей помещениях; 2) применения в качестве топлива горючих веществ (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренных инструкциями по эксплуатации оборудования; 3) эксплуатация теплогенерирующих установок при подтекании жидкого топлива или утечке газа из систем топливоподачи; 4) сушка горючих материалов на котлах и паропроводах	
94	Недопущение при эксплуатации печного отопления: 1) оставления без присмотра топящиеся печи, а также поручение надзора за ними детям; 2) размещения подготовленного для сжигания топлива, а также горючих веществ и материалов на предтопочном листе; 3) применения для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 4) топки печи иными видами топлива, применение которых не предусмотрено для конкретного вида печи; 5) топки печи в помещениях во время проведения в них собраний и массовых мероприятий; 6) перекалывания печи; 7) сушки горючих веществ и материалов на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов; 8) использования задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий; 9) использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов, прокладывания транзитных дымоходов через жилые помещения. Проведение обслуживания отопительных приборов и систем перед началом отопительного сезона. Очистка дымовых труб, дымоходов и элементов отопительных печей и систем от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона.	
95	Хранение топлива (угля) в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 метров от сгораемых строений	
96	Наличие специально отведенных мест, исключающих возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака и пролитие их водой	
97	Недопущение размещения горючих веществ, материалов, изделий и оборудования на расстоянии менее 1,25 метра до топочных отверстий печей и менее 0,7 метра до остальных нагретых частей печей	
98	Наличие побелки на чердаках дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы	
99	Наличие искрогасителей на дымовых трубах котельных установок	
100	Соблюдение инструкции предприятий-изготовителей, а также требований государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемых к системам отопления, при установке печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и административных и бытовых зданий промышленных предприятий, в жилых домах	
101	Соблюдение требований пожарной безопасности при установке временных металлических печей: 1) металлические печи обеспечиваются ножками высотой не менее 0,2 метров; 2) металлические печи устанавливаются на расстоянии не менее: 1 метра – от деревянных конструкций, мебели, товаров, стеллажей, витрин, прилавков и другого оборудования; 0,7 метра – от конструкций, защищенных от возгорания; 1,25 метров – от топочных отверстий до деревянных конструкций и другого оборудования	
102	Соблюдение требований при выносе в окно металлических труб теплогенерирующих аппаратов: 1) при выведении металлической дымовой трубы через окно в него вставляется защитный раздвижной лист из хребтового железа, размером не менее трех диаметров дымовой трубы; 2) труба выводится за стену здания на расстоянии не менее чем 0,7 метра и направляется вверх на высоту, не менее чем 0,5 метра; 3) патрубок, выходящий из окна верхнего этажа, выступает выше карниза не менее чем на 1 метр. На патрубок устанавливается козырек.	
103	Применение электрокалориферов с исправной сигнализацией и блокировкой, исключающей подачу электричества на нагревательные элементы при неработающем вентиляторе, и автоматикой контроля за температурой выходящего воздуха и ее регулированием, оборудованной электрической и тепловой защитой	

104	Эксплуатация конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем в соответствии с проектной документацией	
105	Недопущение хранения в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов и содержание их в закрытом состоянии. Постоянное закрытие вентиляционных камер на замок	
106	Проверка в сроки, установленные технической документацией и содержание в исправном состоянии огнезадерживающих устройств (заслонки, шиберы, клапаны) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Очистка от загрязнений горючей пылью чувствительных элементов привода задвижек (легкоплавкие замки, легкоплавкие вставки, термочувствительные элементы). Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих пылей, отходов производства и жировых отложений	
107	Недопущение при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 1) оставления дверей вентиляционных камер открытыми; 2) закрывания вытяжных каналов, отверстий и решеток; 3) подключения к воздуховодам газовых отопительных приборов; 4) выжигания скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пылей и горючих веществ	
108	Наличие, соответствие проектной документации и содержание в исправном состоянии естественных и искусственных источников противопожарного водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод, пожарные водоемы, емкости для хранения воды на случай пожаротушения), а также подъездов с площадками (ширмами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	
109	Наличие акта и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения)	
110	Утепление и очистка пожарных гидрантов в зимнее время от снега и льда	
111	Опломбирование устройств ручного пуска установок пожаротушения, запорно-пускового устройства огнетушителей и двери пожарных шкафов	
112	Обеспечение пожарных кранов систем внутреннего противопожарного водопровода на высоте 135м, 15м над землей тем помещением, оборудованность рукавами, стволами и заключенные в пожарные шкафы. Указание на двери шкафа буквенного индекса "ПК" и порядкового номера. Содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными или сложенными в гармошку и присоединенными к кранам и стволам	
113	Наличие пожарных шкафов с оборудованием из трех вариантов (навесные, приставные и встроенные), с возможностью размещения в них комплекта оборудования пожарного крана и не менее двух ручных огнетушителей, с массой набора огнетушащего вещества огнетушителя не менее 5 кг, огнетушащее а также средств индивидуальной защиты и средства подачи	
114	Наличие в помещении насосной станции общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов. Указаны в на каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе их назначения	
115	Обеспечение электроснабжения при отсутствии бесперебойного питания электродвигателей пожарных насосов	
116	Наличие задвижек с электроприводом на обводных линиях водопроводных устройств наружного и внутреннего противопожарного водопровода. Открытие задвижек от кнопок, установленных в пожарных шкафах и заблокированных с запуском насосов-повысителей противопожарного водопровода, при их наличии. Проведение проверки на работоспособность задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водопроводных устройств - не реже двух раз в год, а пожарных насосов - ежемесячно	

117	Обеспечение насосных установок для противопожарных целей ручным и дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 метров, культурно-зрелищных учреждений, конференц-залов, актовых залов и для зданий, - оборудованных спринклерными и дренчерными установками - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением	
118	Обеспечение сигнала для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода, одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска насосов для противопожарных целей, открытием пожарного крана, вскрытием спринклерного оросителя или включением (ручным или автоматическим) дренчерной системы	
119	Приспособленность водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Недопущение использования для хозяйственных и производственных нужд запаса воды, предназначенного для целей пожаротушения	
120	Поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем проведения своевременного технического обслуживания, освидетельствования и планово-предупредительного ремонта квалифицированными специалистами объекта или организациями в области работы со слаботочным оборудованием с оформлением документов	
121	Наличие на объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, технической документации.	
122	Знание устройства и принципов работы систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте обслуживающим персоналом объекта или квалифицированным специалистом организации в области работы со слаботочным оборудованием	
123	Проведение технического освидетельствования систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем и установок	
124	Наличие самостоятельной электрической сети по первой категории надежности, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии, для питания систем противопожарной защиты, аварийного освещения	

Должностное(ые) лицо(а)


(должность, подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

(подпись)